

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Томской области

Фрунзе пр., д. 103а, г. Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

**Предписание № 170 от 03.11.2017г.**

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Дудкиной Ольгой Владимировной при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 г. Томска, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 64. (указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного и законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. В соответствии с требованиями п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» провести ремонта асфальтированного покрытия территории.

**Срок исполнения: 25.08.2018. Основание: п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

2. В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в рекреации второго этажа заменить линолеум рваный, с дефектами и механическими повреждениями.

**Срок исполнения: 25.08.2018. Основание: п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

3. В соответствии с требованиями п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинете № 22 установить люминесцентные лампы одного спектра (белый, тепло-белый, естественно-белый).

**Срок исполнения: 25.08.2018. Основание: п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

4. В соответствии с требованиями п. 6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» провести замену оконных блоков для обеспечения плоскости открытия окон и обеспечения режима проветривания в кабинетах начальной школы на первом этаже.

**Срок исполнения: 25.08.2018. Основание: п. 6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

5. В соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» провести обработку стен первого этажа (коридор) от грибка.

**Срок исполнения: 25.08.2018. Основание: п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

6. В соответствии с требованиями п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.3.3.1, таблица 2) довести уровни искусственной освещенности в кабинетах начальных классов №№ 12,14,16, кабинете музыки № 1, кабинете психолога № 3, кабинете группы продленного дня до гигиенических норм.

**Срок исполнения: 25.08.2018. Основание: п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В срок до 25.08.2018 (п.п.1-6) известить ведущего специалиста Дудкину Ольгу Владимировну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном **главой 22 КАС РФ.**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Томска.**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
(должность лица,  
уполномоченного  
осуществлять  
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Дудкина О.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил 03.11.2017

Антошкина О.О.